


Energetisches Datenblatt

Projekt-Nr.: 02680601

Projekt: Neubau Mensa Martin-Luther-Schule, Hausmeisterwohnung

Strasse: Martin-Luther-Str. 57



Energetische Qualität der Gebäudehülle:

Höchstwerte der Wärmedurchgangskoeffizienten

PRIMÄRENERGIEBEDARF:

W/m²*K	opake Außenbauteile	transparente Außenbauteile	Vorhangfassaden	Glasdächer, Lichtbänder, Lichtkuppeln
Höchstwert n. EnEV /Energieerlass, ≥ 19 °C	0,28/0,28	1,5 /1,52	1,50/1,52	2,5/2,48
Höchstwert n. EnEV, /Energieerlass < 19 °C	0,50/0,40	2,80/2,24	3,00/2,40	3,10/2,48
berechnet ≥ 19 °C	0,15 W/m²*K	1,07 W/m²*K		
berechnet, < 19 °C				

Gebäude Ist-Wert q _p :	90 kWh/m²*a
Referenzwert EnEV14 q _p :	133 kWh/m²*a
Sollwert Energieerlass (-30%) <	93 kWh/m²*a
Unterschreitung EnEV14, Stufe 1:	32,7%
aktuelle EnEV14, Stufe 2 (EnEV16):	5,1%
A/V-Verhältnis:	0,55 1/m

Kompaktheit: Nettogrundfläche: 83,9 m²

Endenergiebedarf

Energieträger	Heizung (kWh/m²*a)	Warmwasser (kWh/m²*a)	eingebaute Beleuchtung (kWh/m²*a)	Lüftung (kWh/m²*a)	Kühlung einschl. Befeuchtung (kWh/m²*a)	Gebäude gesamt (kWh/m²*a)	Energiekosten (pro Jahr)
Gas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	- €
Strom	0,3	14,5	0,0	0,0	0,0	14,8	
Fernwärme	98,2	0,0	0,0	0,0	0,0	98,2	851 €

Wärmeleistung Heizung: 65 kW ges. Gebäude Anschlussleistung Strom: 146,0 kW ges. Gebäude 851 €

Energetische Einrichtungen, gesamtes Gebäude:

Art der Heizungsanlage: Pumpenwarmwasserheizung, Auslegung 60/40°C, Fußbodenheizung, Heizkörper, Anschluss an die Fernwärme, fp = 0,55

Art der Brauchwassererwärmung dezentral elektrisch (Durchlauferhitzer)

Art der Lüftungsanlage, Wärmerückgewinnung: Lüftungsanlage in der Mensa 5.500 m³/h mit WRG ≥ 75 %; Küche mit Zu- und Abluftanlage, 4.600 m³/h mit WRG ≥ 75%

sonst. größere energieverbrauchende Einrichtungen: Klima-Splittergeräte für Server und Notstrombatterie (ca. 4,5 kW)

aufgestellt:

Stuttgart: 28.06.2017

Anlage zum energetischen Datenblatt:

Projekt-Nr.: 02680601

Projekt: **Neubau Mensa Martin-Luther-Schule, Hausmeisterwohnu**

Strasse: Martin-Luther-Str. 57

Wärmedurchgangskoeffizienten, U-Werte

	geplant:	informativ	nur für zu <u>sanierende Bauteile</u>	
			max. zul. gem. EnEV 20014	max. zul. gem. Energieerlass
Außenwand :	0,17 W/m ² *K		0,24/0,35 W/m ² *K	0,30 W/m ² *K
Dach:	0,15 W/m ² *K		0,20/0,24/0,35 W/m ² *K	0,20 W/m ² *K
Decke geg. Außenluft n. ut.			0,24/0,35 W/m ² *K	0,20 W/m ² *K
Boden:	0,27 W/m ² *K		0,30 W/m ² *K	0,40 W/m ² *K
Türen	1,30 W/m ² *K		1,80 W/m ² *K	
Fenster:	1,00 W/m ² *K		1,30/1,90 W/m ² *K	1,40 W/m ² *K
Oberlichter:	2,00 W/m ² *K		1,30/1,90 W/m ² *K	1,40 W/m ² *K